

DESCRIÇÃO:

Os filtros “Y” são utilizados na filtragem de todos os fluidos líquidos ou gasosos, em sistemas tubulares, impedindo que corpos estranhos danifiquem válvulas redutoras de pressão, válvulas reguladoras de temperatura, bombas injetoras e outros.

Indicado onde se necessite de uma frequente limpeza do elemento filtrante. Com resistência mínima à passagem do fluxo, garantindo uma perfeita vazão.

INSTALAÇÃO:

- 1 - Instale o filtro na tubulação obedecendo ao sentido correto do fluxo. Ver a seta indicativa no corpo do filtro.
- 2 - Para filtros flangeados, executar a montagem utilizando juntas. Verificar se as flanges estão paralelas e com os furos alinhados.
- 3 - Apertar uniformemente os parafusos ou estojos, observando que devem ser efetuados de forma cruzada.

NOTAS:

- 1 - Elemento filtrante substituível com assento do corpo e na tampa.
- 2 - Tampa roscada ou flangeada e com bujão de dreno.

